

# PRÜFBERICHT

## LABORPRÜFUNG NR. 06/12/11



### FENSTER UND TÜREN REHAU EURO-DESIGN 70

durchgeführt für Firma  
CONSTANS  
ul. Gorzowska 11  
66-415 Kłodawa

Im Rahmen der Laborprüfung gemäß Produktnorm Norm DIN – EN 14351-1+A1 2010 wurden folgende Werte ermittelt:

	Widerstandfähigkeit bei Windlast DIN-EN 12210	C 5
	Schlagregendichtheit DIN-EN 12208	6 A
	Luftdurchlässigkeit DIN-EN 12207	4
	Bedienkräfte DIN-EN 13115	2

Datum der Prüfung 21.12.2011. Die ermittelten Prüfergebnisse können zum CE-Kennzeichen genutzt werden. Die Einzelwerte sind im Prüfprotokoll enthalten.



Baranowo, den 21.12.2011

REHAU Sp. z o.o.  
Baranowo, ul. Poznańska 1 A  
62-081 Przeźmierowo k. Poznania

Dipl.-Ing. Dariusz Krąpiec

Dipl.-Ing. Przemysław Ratajczak