

Gutachtliche Stellungnahme

255 33155-II-1 vom 18. September 2009

zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften



Auftraggeber **Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG**
August-Winkhaus-Str. 31

48291 Telgte

Produkt	Winkhaus activPilot Concept WK2
Bezeichnung	Einbruchhemmendes Fenster nach DIN V ENV 1627-1630
Außenmaß (B x H)	verschieden
(Rahmen) Material	PVC-U, weiß; aus dem System REHAU S 799 Brillant-Design; aus dem System REHAU S 788 Brillant-Design MD; aus dem System REHAU S 923 Thermo-Design 70; aus dem System REHAU GENE0 AD aus dem System REHAU GENE0 MD
Angriffseite	Schließseite/Schließfläche nach DIN 107
Öffnungsart	gemäß Typenliste
Verglasung	DIN 52290 Klasse A3 bzw. EN 356 Klasse P4A Winkhaus activPilot mit mindestens 6 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff Firma Hoppe
Beschläge	

Einbruchhemmung



Widerstandsklasse 2*)

*) auf der Grundlage der genannten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim
18. September 2009

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Jens Pickelmann
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlüsse -
Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung
DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Prüfbericht 211 32917 vom 06. Februar 2007
Prüfbericht 211 32918 vom 06. Februar 2007,
Prüfbericht 211 32919 vom 06. Februar 2007,
Prüfbericht 211 32920 vom 06. Februar 2007,
Prüfbericht 211 34632 vom 11. Februar 2008,
Prüfbericht 211 37836 vom 08. April 2009,
Prüfbericht 211 38449 vom 06. Juli 2009,
Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Seite 1 bis 18
Anlage 2, Seite 1 bis 22

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 45 Seiten

Deckblatt
Typenliste
Gutachtliche Stellungnahme
1 Auftrag
2 Grundlagen der Beurteilung
3 Beurteilung
4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (18 Seiten)
Anlage 2, (22 Seiten)



PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkennung PUZ-Stelle: BAY 18



Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften

Blatt 2 von 5

Gutachtliche Stellungnahme 255 33155-II-1 vom 18. September 2009

Auftraggeber: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, 48291 Telgte



Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	<p>Einflügelige Fenster mit festverglastem Seitenteil, Außenmaß 2000 mm x 1400 mm (B x H), mit 8 einbruchhemmenden Verriegelungen</p> <p>Zweiflügeliges Stulpfenster, Außenmaß 1600 mm x 800 mm (B x H), mit 11 einbruchhemmenden Verriegelungen</p> <p>Zweiflügeliges Stulpfenster, Außenmaß 2000 mm x 1400 mm (B x H), mit 16 einbruchhemmenden Verriegelungen</p> <p>Einflügelige Fenster, Außenmaß 1000 mm x 1000 mm (B x H), mit 8 einbruchhemmenden Verriegelungen</p>	<p>Ausführung einbruchhemmender 1- und 2-flügeliger Fenster wahlweise mit festverglasten Seitenteilen und Abmessungen gemäß Anlage 1, Beschlagssystem Winkhaus activPilot.</p> <p>Unterschiedliche Profile aus dem System:</p> <p>REHAU S 799 Brillant-Design; REHAU S 788 Brillant-Design MD; REHAU S 923 Thermo-Design 70;</p>	<p>255 33155-II-1 vom 18. September 2009</p>
2.	<p>Einflügelige Fenster mit festverglastem Seitenteil, Außenmaß 2000 mm x 1395 mm (B x H), mit 10 einbruchhemmenden Verriegelungen</p> <p>Zweiflügeliges Stulpfenster, Außenmaß 1600 mm x 798 mm (B x H), mit 13 einbruchhemmenden Verriegelungen</p> <p>Zweiflügeliges Stulpfenster, Außenmaß 2000 mm x 1400 mm (B x H), mit 18 einbruchhemmenden Verriegelungen</p>	<p>Ausführung einbruchhemmender 1- und 2-flügeliger Fenster wahlweise mit festverglasten Seitenteilen, Rundbogen oder Schrägfenster und Abmessungen gemäß Anlage 2, Beschlagssystem Winkhaus activPilot mit verschiedenen Schließeteilvarianten.</p> <p>Unterschiedliche Profile aus dem System:</p> <p>REHAU GENE0 AD, REHAU GENE0 MD</p>	<p>255 33155-II-1 vom 18. September 2009</p>

Ende der Typenliste.

constans